

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное Управление МЧС России по Самарской области
Управление надзорной деятельности
ул. Галактионовская, 193, г. Самара, 443100. Тел. (846) 338-96-68.
E-mail: OOGPNSAMARA@mail.ru
Отдел надзорной деятельности г.о. Самара
Управления надзорной деятельности по Самарской области,
ул. Чернореченская, 55, г. Самара, 443096. Тел. (846) 338-25-31.
Отдел надзорной деятельности Советского района г.о. Самара
Управления надзорной деятельности по Самарской области,
ул. Балаковская, 45А, г. Самара, 443076. Тел. (846) 261-64-98.

Предписание № 141/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 321 городского
округа Самара

Во исполнение распоряжения, выданного главным государственным инспектором г.о. Самара по пожарному надзору (начальником ОНД г.о. Самара УНД ГУ МЧС России по Самарской области) Ярушиным И.Ф. № 141 от 24.05.2011 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 час. 00 мин. "02" июня 2011г. по 10 час. 00 мин. "07" июня 2011г. проведена проверка государственным инспектором г.о. Самара по пожарному надзору - инспектором ОНД Советского района г.о. Самара старшим лейтенантом внутренней службы Аязовым Владимиром Владимировичем на территории, в зданиях и помещениях, расположенных по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, 54а Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 321 городского округа Самара совместно с заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 321 городского округа Самара Сапуновой Валентиной Сергеевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению конкретного выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отделка потолков (лестничная клетка, групповые ячейки) выполнена из горючих материалов (пенопластовая плитка).	ППБ 01-03 п.3 (Наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными	01.04.2012г.	

		установленном порядке), п.53 (При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости); СНиП 2.08.02-89* п.1.88 (Отделка стен и потолков залов музыкальных и физкультурных занятий и путей эвакуации детских дошкольных учреждений должна быть из негорючих материалов, а отделка всех остальных помещений в указанных зданиях I — IV степеней огнестойкости — из негорючих и трудногорючих материалов.).	
2.	Двери лестничных клеток не оборудованы доводчиками.	ППБ 01-03 п.3 (Наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке); СНиП 21-01-97 п. 6.18 (Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах).	01.04.2012г.
3.	Входные двери в групповых ячеек без уплотнения в притворах.	ППБ 01-03 п. 3 (Наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке); СНиП 2.08.02-89* п.1.18* (Входные двери групповых ячеек должны быть выполнены с уплотнением в притворах).	01.04.2012г.
4.	Не выгорожена перегородками из негорючих материалов электрщитовая под лестничным маршем первого этажа.	ППБ 01-03 п. 40 (В зданиях, сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается:	01.04.2012г.

		устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов).	
5.	Не разработаны план (схемы) эвакуации людей в случае пожара в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009.	ППБ 01-03 п.3 (Наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке), 16 (В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при одновременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре).	01.04.2012г.
6.	Не обеспечено на путях эвакуации наличие знаков пожарной безопасности, выполненных в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009.	ППБ 01-03 п. 27 (Территории населенных пунктов и организаций должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной	01.04.2012г.

	безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности "Не загромождать"), п. 51 (При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности)).	
--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок, является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические или юридические лица в вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



 (подпись) _____

Инспектор ОНД Советского района г.о. Самара
 УНД ГУ МЧС России по Самарской области
 Аязов В.В.

Предписание для исполнения получил:

(подпись) _____

 07.06 2011г.

Волынова В.В. - заверяющий?

 (должность, фамилия, инициалы)

 11.06.11

 321