

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучию человека
по Самарской области

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно – эпидемиологический надзор
№ 05/57.1**

Составлено в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области 28.02.2013 г., 14-30

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: МБДОУ детский сад № 321 г. о. Самара; 443074 г. Самара, ул. Аэродромная, 54 - А; акта по результатам внеплановых мероприятий по контролю (надзору) № 05/57 от 28.02.2013 г., выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.


С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

№ п/п	Наименование мероприятий
1	Оборудовать наружное электрическое освещение всей территории сада (п. 3.3. СанПиН 2.4.1.2660-10).
2	Обеспечить высоту ограждения теневого навеса не менее 1,5 м (п. 3.9.1. СанПиН 2.4.1.2660-10).
3	Ликвидировать аварийное здание овощехранилища (п.п. 3.14., 3.15., 3.17. СанПиН 2.4.1.2660-10).
4	Оборудовать кладовую для хранения физкультурного инвентаря при зале (п. 4.16. СанПиН 2.4.1.2660-10).
5	Обеспечить соблюдение последовательности (поточности) технологических процессов, исключив встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции (п.п. 4.23., 14.1. СанПиН 2.4.1.2660-10).
6	Довести внутреннюю отделку стен склада на пищеблоке до соответствия требований п. 5.2. СанПиН 2.4.1.2660-10.
7	Потолок в туалетной младшей группы окрасить краской (п. 5.4. СанПиН 2.4.1.2660-10).
9	Настенные учебные доски в группах обеспечить равномерным искусственным освещением (п. 6.9. СанПиН 2.4.1.2660-10).
10	Обеспечить наличие 2 комплектов наматрасников и 3 комплектов постельного белья (п. 6.17. СанПиН 2.4.1.2660-10).
12	В туалетной младшей дошкольной группы № 1 установить сан. – тех. приборы в соответствии с требованиями п. 6.18.2. СанПиН 2.4.1.2660-10.
13	В туалетных старшей и подготовительной групп установить дополнительные раковины, заменив имеющиеся раковины на меньшие по размеру (п. 6.18.3. СанПиН 2.4.1.2660-10).
14	Обеспечить высоту установки умывальников в старшей логопедической группе № 1 на уровне 0,5 м (п. 6.21. СанПиН 2.4.1.2660-10).
15	Заменить ограждения из ДСП на отопительных приборах в помещениях групповых (п. 8.4. СанПиН 2.4.1.2660-10).
16	В буфетных оборудовать резервные источники горячего водоснабжения с жёсткой разводкой к местам пользования (п. 9.5. СанПиН 2.4.1.2660-10).
17	Оборудовать двухсекционную ванну для мытья кухонной посуды (п. 14.10. СанПиН 2.4.1.2660-10).
18	Оборудовать раковину для промывания потребительской упаковки консервированных и кисломолочных продуктов, повторного промывания фруктов в варочном цехе (п.п. 15.15., 15.16., 15.20., 15.21. СанПиН 2.4.1.2660-10).

Срок исполнения предписания от 28.02.2013 г. № 05/57.1 – 01.12.2015 г.

Ответственность за выполнение предписания от 28.02.2013 г. № 05/57.1 возлагается на:
юридическое лицо МБДОУ детский сад № 321 г. о. Самара

Главный специалист - эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков


 О. А. Болдырева

Предписание может быть обжаловано:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках главы 24 АПК РФ.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий



Сапунова Валентина Сергеевна