

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 321 городского округа Самара
(МБДОУ детский сад № 321 г.о. Самара)**

Россия, 443074, г. Самара, ул. Аэродромная, 54 а
тел.: (846) 268 89 11, факс (846) 268 89 11, e-mail: Det.321@yandex.ru

Мероприятия о выполнении требований Госпожнадзора

№ п	Вид нарушений	Отметка о выполнении	Сроки
1	Отделка потолков (лестничная клетка, групповые ячейки) выполнена из горючих материалов (пенопластовая плитка).	Выполнено	
2	Двери лестничных клеток не оборудованы доводчиками	Выполнено	
3	Входные двери в групповых ячейках без уплотнения в притворах.	Выполнено	
4	Не выгорожена перегородками из негорючих материалов электрощитовая под лестничным маршем первого этажа.	Не выполнено	01.04.2012
5	Не разработаны план (схемы) эвакуации людей в случае пожаров в соответствии с требованиями.	Выполнено	
6	Не обеспечено на путях эвакуации наличие знаков пожарной безопасности, выполненных в соответствии с требованиями ГОСТ.	Выполнено	

Мероприятия о выполнении требований Роспотребнадзора

№ п	Вид нарушений	Отметка о выполнении	Сроки
1	Оборудовать наружное электрическое освещение всей территории сада.	Не выполнено	01.12.2015
2	Обеспечить высоту ограждения теневых навесов не менее 1,5 м.	Не выполнено	01.12.2015
3	Ликвидировать аварийное здание овощехранилища (сарай).	Не выполнено	01.12.2015
4	Оборудовать кладовую для физкультурного инвентаря.	Выполнено	01.12.2015
5	Обеспечить соблюдение последовательности (поточности)	Не выполнено	01.12.2015

	технологических процессов, исключив встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции.		
6	Довести внутреннюю отделку стен склада на пищеблоке до соответствия требований.	Не выполнено	01.12.2015
7	Потолок в туалетной младшей группы окрасить краской.	Выполнено	01.12.2015
8	Настенные учебные доски в группах обеспечить равномерным искусственным освещением.	Выполнено	01.12.2015
9	Обеспечить наличие 2 комплектов наматрасников и 3 комплектов постельного белья.	Выполнено частично	01.12.2015
10	В туалетной младшей дошкольной группе № 1 установить сан. - тех. приборы в соответствии с требованиями.	Выполнено	01.12.2015
11	В туалетных старшей и подготовительной групп установить дополнительные раковины, заменив имеющиеся раковины на меньшие по размеру.	Выполнено	01.12.2015
12	Обеспечить высоту установки умывальников в старшей логопедической группе № 1 на уровне 0,5 м.	Выполнено	01.12.2015
13	Заменить ограждения из ДСП на отопительных приборах в помещениях групповых.	Выполнено частично	01.12.2015
14	В буфетных оборудовать резервные источники горячего водоснабжения с жесткой разводкой к местам пользования.	Не выполнено	01.12.2015
15	Оборудовать двухсекционную ванну для мытья кухонной посуды.	Не выполнено	01.12.2015
16	Оборудовать раковину для промывания потребительской упаковки консервированных и кисломолочных продуктов, повторного промывания фруктов в варочном цехе.	Выполнено	01.12.2015